

Отметка о размещении сведений в едином
реестре контрольных (надзорных)
мероприятий, QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Пермскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

614015, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатириненская, 53а, 7(342) 2584001

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

20 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Лысьвенскому городскому округу,

(наименование органа государственного пожарного надзора)

618900, Пермский край, г. Лысьва, ул. Революции, 2, 8(3422) 58-40-01 (доб. 320, 345)

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 104/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

06.10.2021

г. Лысьва

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад № 17» (ИНН 5918012009).

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя начальника 20 ОНПР по Лысьвенскому
городскому округу Мусихина А.В. № 104 от «28» июля 2021 года
в период с «10» августа 2021 г. по «12» августа 2021 г.

заместителем начальника 20 Отдела надзорной деятельности и профилактической

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

работы по Лысьвенскому городскому округу УНПР Главного управления МЧС России
по Пермскому краю майором вн. службы Мусихиным Андреем Викторовичем

органа государственного пожарного надзора)

проведено плановое выездное контрольно (надзорное) мероприятие,

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица - МБДОУ
«Детский сад № 17» Самокрутова Инна Геннадьевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

При производстве замеров на объекте защиты использовалась рулетка измерительная металлическая, номинальная длина 3 м, р/н ФИФ 67047-17, свидетельство о поверке № 072229П-20 от 22.12.2020, действительно до 21.12.2021.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
Общие нарушения				
1.	В организации отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 30, 48, 54, 60 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.02.2023	
2.	Объект не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара (объект с массовым пребыванием людей), из расчета не менее 1 средства на каждого дежурного.	п. 30 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.02.2023	
3.	Не организовано проведение проверки внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения имеющихся на объектах защиты (проверка осуществляется не реже 2 раз в год (весной и осенью)).	п. 48 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.02.2023	
4.	Не обеспечен подъезд пожарных автомобилей со	п. 8.1 СП 4.13130.2013 «Системы	01.02.2023	

	<p>всех сторон к зданию. Фактически подъезд имеется только с западной стороны здания.</p>	<p>противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно – планировочным и конструктивным решениям»; п. 71 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479</p>		
5.	<p>Допущено устройство лестницы с различной высотой ступеней в пределах маршей лестницы (лестница в северной части здания).</p>	<p>п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».</p>	01.02.2023	
6.	<p>Допущено устройство лестницы с различной высотой ступеней в пределах маршей лестницы (лестница в южной части здания).</p>	<p>п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».</p>	01.02.2023	
1-й этаж				
7.	<p>В двери эвакуационного выхода помещения № 68, ведущего непосредственно наружу из здания, установлен замок, который не обеспечивает возможность свободного открывания двери изнутри без ключа.</p>	<p>п. 26 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».</p>	01.02.2023	
8.	<p>В двери эвакуационного выхода помещения № 67, ведущего в помещение № 68, установлен замок, который не обеспечивает возможность свободного открывания двери изнутри</p>	<p>п. 26 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы</p>	01.02.2023	

	без ключа.	противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».		
9.	В двери эвакуационного выхода помещения № 62, ведущего непосредственно наружу из здания, установлен замок, который не обеспечивает возможность свободного открывания двери изнутри без ключа.	п. 26 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.02.2023	
10.	В двери эвакуационного выхода помещения № 50, ведущего в помещение № 51, установлен замок, который не обеспечивает возможность свободного открывания двери изнутри без ключа.	п. 26 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.02.2023	
11.	В двери эвакуационного выхода помещения № 51, ведущего в помещение № 52, установлен замок, который не обеспечивает возможность свободного открывания двери изнутри без ключа.	п. 26 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.02.2023	
12.	В двери эвакуационного выхода помещения № 52, ведущего непосредственно наружу из здания, установлен замок, который не обеспечивает возможность свободного открывания двери изнутри без ключа.	п. 26 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.02.2023	

2-й этаж				
13.	Не организовано проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц (6 лестниц), предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре.	п.п. Б п. 17 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; ч.4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
14.	Ширина ступени открытой наружной лестницы установленной у помещения № 23 составляет 18см.	п.п. А п. 17 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 5.2.16 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.02.2023	
15.	Ширина ступени открытой наружной лестницы установленной у помещения № 12 составляет 14см.	п.п. А п. 17 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 5.2.16 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.02.2023	
16.	Ширина ступени открытой наружной лестницы установленной у помещения № 32 составляет 18см.	п.п. А п. 17 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 5.2.16 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.02.2023	

17.	Ширина ступени открытой наружной лестницы установленной у помещения № 46 составляет 18см.	п.п. А п. 17 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 5.2.16 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.02.2023	
18.	В полу на путях эвакуации помещения № 25 устроен выступ, препятствующий безопасной эвакуации людей (из плоскости пола выходит металлическая конструкция).	п.п. Б п. 27 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.02.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор Суханова И.А. 07.10.2021
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

И.С.С.
(подпись)

Зам. начальника 20 ОКПР по Пермскому краю
городскому округу Майор В.И.
службы Мусихин А.В.
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

телефон доверия МЧС России 8(495) 400-99-99
телефон доверия ГУ МЧС России по Пермскому краю 8(342) 258-40-02