

Отметка о размещении сведений в едином
реестре контрольных (надзорных)
мероприятий, QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Пермскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

614015, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатириненская, 53а, 7(342) 2584001

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

20 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Лысьвенскому городскому округу,

(наименование органа государственного пожарного надзора)

618900, Пермский край, г. Лысьва, ул. Революции, 2, 8(3422) 58-40-01 (доб. 320, 345)

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 105/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

06.10.2021

г. Лысьва

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад № 17» (ИНН 5918012009).

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя начальника 20 ОНПР по Лысьвенскому
городскому округу Мусихина А.В. № 105 от «28» июля 2021 года
в период с «11» августа 2021 г. по «12» августа 2021 г.

заместителем начальника 20 Отдела надзорной деятельности и профилактической

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

работы по Лысьвенскому городскому округу УНПР Главного управления МЧС России
по Пермскому краю майором вн. службы Мусихиным Андреем Викторовичем

органа государственного пожарного надзора)

проведено плановое выездное контрольно (надзорное) мероприятие,

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица - МБДОУ
«Детский сад № 17» Самокрутова Инна Геннадьевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

При производстве замеров на объекте защиты использовалась рулетка измерительная металлическая, номинальная длина 3 м, р/н ФИФ 67047-17, свидетельство о поверке № 072229П-20 от 22.12.2020, действительно до 21.12.2021.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	В организации отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 30, 48, 54, 60 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.02.2023	
2.	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) установленных в зданиях.	п. 54 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; раздел 7 ГОСТ Р 57974-2017 «Производственные услуги. Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений. Общие требования».	01.02.2023	
3.	Объект не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара (объект с массовым пребыванием рассчитанный на 150	п. 30 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.02.2023	

	человек), из расчета не менее 1 средства на каждого дежурного.			
4.	Не организовано проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре.	п.п. Б п. 17 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.02.2023	
5.	Обработка горючих конструкций (деревянных стропил и обрешетки) чердачного помещения производилась средством огнезащиты, при этом техническая документация изготовителя средства огнезащиты и производителя огнезащитных работ не хранятся на объекте защиты.	п. 13 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.02.2023	
6.	При эксплуатации объекта защиты не осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций чердака кровли.	п. 13 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.02.2023	
7.	Не обеспечен подъезд пожарных автомобилей со всех сторон к зданию. Фактически подъезд имеется с западной, северной и восточной сторон здания.	п. 8.1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно – планировочным и конструктивным решениям»; п. 71 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.02.2023	

8.	В двери эвакуационного выхода помещения № 10 1-го этажа, ведущего непосредственно наружу из здания, установлен замок, который не обеспечивает возможность свободного открывания двери изнутри без ключа.	п. 26 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.02.2023	
9.	В лестничной клетке размещены, открыто проложенные, электрические кабели и провода в кабель канале и гофре.	п. 4.4.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.02.2023	
10.	Люк чердачного помещения закрыт на ключ, при этом на люке не размещена информация о месте хранения ключа.	п. 18 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.02.2023	
11.	С восточной стороны здания со 2-го этажа устроена лестница 3-го типа. Площадка указанной лестницы устроена не на уровне эвакуационного выхода (фактически площадка лестницы ниже эвакуационного выхода на 15см.).	п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.02.2023	
12.	Не произведено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также не определён класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения № 1, расположенного в	п. 12 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.02.2023	

	подвале здания, в котором производится хранение материалов, с обозначением его категории и класса зоны на входных дверях помещения с наружной стороны.			
13.	В помещении № 1, расположенного в подвале здания, эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренные конструкцией светильников.	п.п. В п. 35 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.02.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор Суханова И.А. 07.10.2023
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Зам. начальника 20 ОКПР по Пермскому краю
Майор В.И. Смирнов
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

телефон доверия МЧС России 8(495) 400-99-99
телефон доверия ГУ МЧС России по Пермскому краю 8(342) 258-40-02